



CV-KETEL Bestaand handhaven (LV-01) FABRIKAAT: Nefit TYPE: Topline Compact HRC 30/CW5 ELEKTR. GEG.: 230V, 50Hz VERW. CAP.: 30 kW KSN0: BOUWJAAR:	HEATER Bestaand handhaven (andere plaats) (LV-02) FABRIKAAT: KAMPMAN TYPE: ULTRA 6000 ELEKTR. GEG.: 230V, 50Hz VERW. CAP.: 11 kW LUCHT DEBIET: 1580m3/h KLEUR: RAL 9016 KSN0: 03540800652 BOUWJAAR: 2011 DOOR DERDEN TE VERZORGEN VOEDING
CV-KETEL Bestaand handhaven (LV-02) FABRIKAAT: Nefit TYPE: Topline HR 30 ELEKTR. GEG.: 230V, 50Hz VERW. CAP.: 30 kW KSN0: #3291-010-000005 -7746901125	HEATER (LV-03) FABRIKAAT: KAMPMAN TYPE: ULTRA 853016 ELEKTR. GEG.: 230V, 50Hz VERW. CAP.: 29.3 kW LUCHT DEBIET: 2750m3/h KLEUR: RAL 9016 KSN0: 20026523 BOUWJAAR: 2013 DOOR DERDEN TE VERZORGEN VOEDING
CV-KETEL Bestaand handhaven (LV-03) FABRIKAAT: Nefit TYPE: Topline HR 30 ELEKTR. GEG.: 230V, 50Hz VERW. CAP.: 30 kW KSN0: #3291-007-000122 -7746901125	HEATER Bestaand handhaven (andere plaats) (LV-04) FABRIKAAT: KAMPMAN TYPE: ULTRA 6000 ELEKTR. GEG.: 230V, 50Hz VERW. CAP.: 11 kW LUCHT DEBIET: 1580m3/h KLEUR: RAL 9016 KSN0: 03540800651 BOUWJAAR: 2011 DOOR DERDEN TE VERZORGEN VOEDING
CIRCULATIEPOMP Bestaand handhaven (CP-01) FABRIKAAT: GRUNDOSS TYPE: UPE 25-80 180 ELEKTR. GEG.: 230V 50Hz 0.4 KW BOUWJAAR: 2011 KSN0: DOOR DERDEN TE VERZORGEN VOEDING	HEATER (LV-05) FABRIKAAT: JAGA TYPE: 121 ELEKTR. GEG.: 230 V VERW. CAP.: 20.5 kW LUCHT DEBIET: KLEUR: KSN0: BOUWJAAR: DOOR DERDEN TE VERZORGEN VOEDING
LUCHTGORDIJN Bestaand handhaven (LG-01) FABRIKAAT: GEA TYPE: Viento L/A242/111 ELEKTR. GEG.: 230 V VERW. CAP.: KLEUR: KSN0: #251370/FZ2233/006 BOUWJAAR: 2000 DOOR DERDEN TE VERZORGEN VOEDING	DAKVENTILATOR (TV-01) FABRIKAAT: P Lemmens TYPE: Anerhaan DD 9-9-9 1/3 BB ELEKTR. GEG.: 230 V LUCHT DEBIET: - KSN0: 710028 BOUWJAAR: 2013
HEATER (LV-01) FABRIKAAT: KAMPMAN TYPE: ULTRA T-962016 Ax ELEKTR. GEG.: 230V, 50Hz VERW. CAP.: 34.8 kW LUCHT DEBIET: 5130m3/h KLEUR: RAL 9016 KSN0: 20027538 BOUWJAAR: 2013 DOOR DERDEN TE VERZORGEN VOEDING	DAKVENTILATOR (AV-01) FABRIKAAT: P Lemmens TYPE: DD 9-9-9 1/3 ELEKTR. GEG.: 230 V LUCHT DEBIET: - KSN0: L0007/10028 BOUWJAAR: 2013

RFNVOOI oppervlakten		
BVO begane grond (NEN 2580)	1731 m ²	
BVO verdieping (NEN 2580)	162 m ²	
BVO overig (NEN 2580)	92 m ²	
BVO totaal (NEN 2580)	1985 m²	
WVO verkoop ruimte	1215 m ²	
% verkoop ruimte t.o.v. bvo	61 %	

Datum:	07-11-2013	Status:	Revisie	Omschrijving:	Jumbo Leek Waezenburglaan 47	Getekend:	J. Sterks	Gecontroleerd:	R. Rust
Project:	Jumbo Leek Waezenburglaan 47	Projectnummer:	A013419	Schaal:	1:100	Formaat:	A1	Gecontroleerd:	R. Rust
Onderdeel:	W-installatie	Bladnummer:	W-00	Getekend:	J. Sterks	Gecontroleerd:	R. Rust	Datum:	17-09-2013
Oprichtgever:	Jumbo Supermarkten	Gecontroleerd:	R. Rust	Datum:	17-09-2013	Immens Installatietechniek bv Victoriastraat 7 5271 CK Sint-Michielsgestel Postbus 55 5270 AB Sint-Michielsgestel T: (073) 95 123 02 F: (073) 95 155 11 E-mail: info@immensbv.nl www.immensbv.nl			